

NOTER:

A) HER SKAL DER ENTEN VÆRE KUGLEHANE, MAGNET VENTIL ELLER EN BYPASS VENTIL. TROR MEST PÅ KOMBINATION AF KUGLEHANE OG MAGNETVENTIL KOMBINERET. DET ER EN SIMPEL LØSNING.

MENINGEN ER, AT HVIS HUSET OM SOMMEREN, ER VARM OG ALLE TERMOSTATER ER LUKKET, AT KØLE VANDET FRA VARMT VANDS BEHOLDER LUKKES I EN KØLE SPIRAL I GULVET/JORDEN.

B) 3-VEJS VENTIL. DET ER MED VILJE AT RETUR GÅR VIDERE TIL HUS. DER SÆTTES T-STYKKER PÅ BÅDE DENNE STRENG OG PÅ RETUR TIL KØDEL, SÅ EN EVT ÆNDRING NEMT KAN LAVES UDEN AT SKILLE DET HELT AD. DER EN VARMT VANDS BEHOLDER MERE I HUSET, SOM VARMES AF GASTFYRET, HVIS DET IKKE ER VARMT NOK. DET VARME VAND KOMMER FRA SOLTANK → VARMT VANDS BEHOLDER I HUS.

C) EN SHUNT THERMOSTAT M. FØLER, SOM KAN STYRE Temp. på retur vand.

d) HER SKAL VÆRE T-STYKKE MED KUGLEHANE, SÅ RETUR FRA varmt vands beholder, kan monteres på Traditionel vis. DEN oprindelige streng beholdes og kan ved at dreje kuglehane virke igen. ELLERS Funderer køl til solvarme tanken ikke.