



Næssundvej 440,
DK-7960 Karby
Tlf: +45 9776 1072
Fax: +45 9776 1372

3-Vejs ESBE Kedelshunt

For at opretholde tæringsgarantien på sin KSM-Multistoker, skal den altid monteres med en kedelshunt.

Kedelshunten skal sørge for at kedlen altid modtager varm vand i returnen. Og ifølge de nye kvalitetsnormer, vedrørende installation af biobrændselskedler, skal der monteres en termostatstyret kedelshunt, fast eller justerbar.

Vi anbefaler en 3-vejs ventil på minimum 60°C, som ikke kan justeres, da man derved sikrer at returtemperaturen ikke bliver skruet ned ved et "uheld".

Temperaturen på retursiden, må ikke være under 60°C.

Ved installation i et varmeanlæg med stor trykfald, kan det være en fordel at montere en fjederbelastet kontraventil på by-pass strengen, da vandet derved skal overvinde fjederkraften, for at by-passe, og trykket på fremløbet bliver derved højere.

KSM kan levere denne type ventiler, i størrelserne 1", 1 1/4", 1 1/2" og 2".

