



A: VENTIL ÅBEN V. FASTBRÆNDSEL / LUKKET V. OLIEFYRING

B: VENTIL LUKKET V. FASTBRÆNDSEL / ÅBEN V. OLIEFYRING

C: KONTRAVENTIL

D: SHUNT

E: ANLÆGSPUMPE

F: BRUN STREG = GULVNIVEAU. AKKU STÅR LAVERE I TILSTØDENE LOKALE (CA 0,6 M)

G: TILSLUTNINGER FOR EVT. RØGGASKØLER

H: SNAVSSAMLER

I: MAGNETVENTIL ÅBNER NÅR VVB KALDER PÅ VARME

FARVEKODER PÅ RØR: 3/4" ———

1" — + —

VENTILERNE A+B LAVES EVT. SOM MAGNETVENTILER SOM VIA HOLDERELÆ AKTIVERES
NÅR OLIEBRÆNDER STARTER OP FØRSTE GANG

GULVVARME: 1 STK 10 KREDS DANFOSS M. PUMPE/SHUNT FOR CA 230 M2 BEBOELSE
1 STK KREDS M ALM. RETURTERMOSTAT 50 M2 VÆRKSTED (OPDELT I 2 SLANGER)
1 STK KREDS M ALM. RETURTERMOSTAT 20 M2 GARAGE