

BAXI MG 25 indstillinger				
Menupunkt	Parameter	Standardværdi	Indstillingsområde	Mine indstillinger
Kedel temperatur	Kedel temperatur	72	60-80 grader	72
	Min. kedel temperatur	60	60-kedel temp.	60
Pumpe modul	Kedel pumpe	Tændt	Tændt/slukket	Tændt
	Anlægspumpe	Slukket	Tændt/slukket	Slukket
Lager temperatur	Aktiveret	Slukket	Tændt/slukket	Slukket
	Start sensor	1	1	1
	Stop sensor	4	2-4	4
	Start temperatur	60	20-stop temp	60
	Stop temperatur	70	20-80 grader	70
Pause fyring	Brændsel tændt	30	3-30 sek.	30
	Pause	20	5-60 min.	20
	Luft (niveau)	25	0-80 %	25
	Luft (tid)	60	30-240 sek.	60
	Pausefyrings timeout	30	0-60 min.	30
	Pause luft (vedvarende)	12	0-50 %	12
	Røggas temperatur	130	100-400 grader	160
Kontrast	Kontrast	43	0-255	150
Suger modul	Sætpunkt max. hastighed	76	1-100 %	76
	Sætpunkt min. hastighed	12	1-max. hastighed	12
	Startluft	50	20-100 %	50
	Optændingsluft	50	10-100 %	50
	Mellemluft	50	10-100 %	50
	Aktivér tacho	Slukket	Tændt/slukket	Slukket
Brændselsmotor modul	Max. køretrin m. iltstyring	62	0-70 %	80
	Max. køretrin u. iltstyring	62	0-100 %	62
	Min. køretrin	6	1-max. køretrin	12
	Køretid	1	1,0-5,0 sek.	1
	Stokermotor overbelastning	40	0-255	50
Digitalt output modul	Udgang 1	Alle alarmer	Alle/kritiske alarmer	Alle alarmer
	Udgang 2	Alle alarmer	Alle/kritiske alarmer	Kritiske alarmer
Tændingsmodul	Køretid brændselsindføring	40	1-100 sek.	40
	Køretid brændselsindføring 2	20	1-100 sek.	20

	Eftertændingstid	10	1-150 sek.	10
	Brandzone rensecyklus	9	0-100 timer	8
	Lyssensor min. LUX	10	1-100 %	10
	Mellemstadie køretrin	50	1-100 %	50
	Mellemstadie timeout	3	1-100 %	3
Ilt modul	Sætpunkt max. ilt %	10	5-15 %	8
	Sætpunkt min. ilt %	8	5-15 %	7
	Off-set suger hastighed	15	0-20 %	8
	Max. pos. ilt off-set	2	0-3 %	2
	Max. neg. ilt off-set	1	0-3 %	1
	O2 sensor	Tændt	Tændt/slukket	Tændt
iClean (træpiller)	iClean ontid	0,0	0-10 sek.	0,0
	iClean offtid	5	1-10 min.	5
	iClean forsinkelse	10	5-30 min.	10
iClean /korn)	iClean ontid	1,2	0-10 sek.	1,2
	iClean offtid	3	1-10 min.	3
	iClean forsinkelse	5	5-30 min.	5
Rensesystem modul	Askeudtag køretid	10	5-60 min.	5
	Antal askerens pr. døgn	1	0-5 gange	2
	Røgrørsrens køretid	2	1-5 min.	1
	Antal røgrørsrens pr. døgn	1	0-10 gange	4
	Tillad fra kl.	8	kl. 0-23	8
	Indtil kl.	23	kl. 0-23	23
Automatisk påfyldnings modul	Auto. påfyld. timeout	10	5-30 min.	10
Primært luftspjæld	Min.:	10	0-100 %	10
	Max.:	75	0-100 %	75
Noter				